

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Vinstermikstraat 38 bus 3.02, 3500 Hasselt

appartement

identificatiecode: 71022-G-RO2015/0379/PL/EP18114/I001/D01/SD010

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 10-09-2020

Handtekening:

TIMOTHY DERDEN

CRETEQ
EP18114

Dit certificaat is geldig tot en met 1 juni 2028.

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning**E-peil**

Het E-peil voldoet.

E54

Eis
E60BEN
E30**Andere eisen**

Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:

Vloeren

Muren

Vensters

Dak

Andere constructiedelen



Het K-peil (K42) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet niet.



Het risico op oververhitting is beperkt.



Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.



Er is voldaan aan de ventilatievereisten.



De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet.

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	12/03/2015
Datum einde van de werken	01/06/2018
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	9.017
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	92
Beschermd volume (m ³)	341
Verliesoppervlakte (m ²)	113
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	111
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	3,67
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,84
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	1.526
Gebouw-id / gebouweenheid-id	18854375 / 18855165

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

TIMOTHY DERDEN
CRETEQ
Kleinstraat 13, 3500 Hasselt
EP18114 | 0719499082

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.