CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

FIRMA

Naam: n.v. Taverniers & C°
Straat en nummer: [illegible]antestraat 81/1 - 3320 Hoegaarden
Postcode en gemeente: [illegible]/768181 - Fax 016/767599
Tel.: E-mail : taverniers.co@skynet.be
Fax: http://taverniersbrandstoffen.be
E-mail: BE 7633[illegible] - BE17230002058221
BTW-nummer: BE BTW BE 0433.577.528

KLANT

Naam: Van hoek - Schaemans
Straat en nummer: Neerlinterssteenweg 15
Postcode en gemeente: 3-Gelinter
Tel.: 0486/312400 Fax:

Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:

TYPE RESERVOIR (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Niet ingedeeld Inhoud 3200 L
☐ Ingedeeld Inhoud L
☐ Klasse 3 (17.3.6.1a) ☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1

☒ Cilindrisch ☐ Parallellepidisch ☐ Rond ☐ Ovaal
☒ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☐ Niet toegankelijk ☐ groeve Datum van plaatsing: 1990
☒ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere:

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
TOEZICHTSPUT	☐	☒		
Staat toezichtsput			☐	☐
Dichtheid toezichtsput			☐	☐
Vervuiling rond tank			☐	☐
Staat deksel			☐	☐
INKUIPING/	☐	☒		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leidingen			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☒	☐	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☐

ACCESOIRES (kruis aan wat van toepassing is)

		Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
Peilmeting	Peillat	☒	☐	☒	☐
	Mechanisch	☐	☒	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☒	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☒	☐	☐
	Andere	☐	☒	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☐	☒	☐	☐
	Electronische sonde	☒	☐	☒	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☒	☐	☐
	Onderdruk	☐	☒	☐	☐
	Overdruk	☐	☒	☐	☐
	Peilputten	☐	☒	☐	☐
	Andere	☐	☒	☐	☐
Kathodische bescherming	..... mV	☐	☒	☐	☐

OPMERKINGEN

Visueele Keuring ok

TESTEN (kruis aan wat van toepassing is)

		uitgevoerd	niet uitgevoerd	OK	Niet OK	
Water- en slibbemonstering		☐	☒	☐	☐	Hoeveelheid water: ..... cm Zuurtegraad: ..... pH Conductiviteit: ..... mS
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☒	☐	☐	Boven het vloeistofniveau: ..... dB Onder het vloeistofniveau: ..... dB
	Onderdruk	☐	☒	☐	☐	Drukverlies: ..... mbar/h
	Overdruk	☐	☒	☐	☐	Drukverlies: ..... mbar/h
	Andere	☒	☐	☒	☐	
Potentiaalmeting		☐	☒	☐	☐	..... mV

Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport Van toepassing ☐ Ja ☒ Neen Rapporten in bijlage ☐ Ja ☒ Neen

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

beveelig in deze ruimte de afdrukken van het elektronisch meetbestel

BESLUIT: (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: Bollinne Hubert

Erkenningsnummer: SV07809

DATUM KEURING: 09 - 02 - 2017.
DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VÓÓR Onbeperkt :

voor kennisname,

(handtekening erkend technicus) (handtekening klant)