



Staat gefactureerd op PO35122997

VINCOTTE CERTIGO vzw

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerlaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: 3512 2996/4EN



CN 023483

☐ Antwerpen-Limburg
☐ Brabant

tel.: 03 221 86 11
tel.: 02 674 57 11

☒ Oost & West -Vlaanderen
☐ Wallonië

tel.: 09 244 77 11
tel.: 081 432 611

Resi code:

3

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam :

Naam, voornaam :

Naam, voornaam :

Ident. Kaart nr. :

Adres :

Adres :

BTW nr.: BE 0673.457.043.

Post nr. + Stad :

Post nr. + Stad :

Tel. :

Tel. :

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270 ☐ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding

☐ mobiel ☐ tijdelijk

☐ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle

☒ Art 276 : verzwaring ☐ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid

☐ Art 86

☐ Art 271 bis

☐ Wooneenheid

☐ Art 87

☐ Art 278

☒ Huishoudelijke werkeenheden

☐ Art 88

☐ Art

☐ Gemeenschappelijke delen

☐ Art

☐ Art

☐ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens
verdelers

EAN 541198860014513638. ☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst

kWh meter nr.: meterstand dag : nacht :

Bescherming aansluiting (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100

☐ kWh excl. nacht meter :

nr.: meterstand :

Gegevens
installatie

Ontworpen voor U_N : ☐ 230 V ☒ 3x230 V ☐ 3N400 V

Maximale nominale stroom (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☒ 063 ☐ 080 ☐ 100

Voedingsleiding hoofdbord : ☒ X ☐ 16 mm² - Type : XUB

Type aardelektrode :

☐ aardingslus ☒ pen / baar

☐

Beschrijving
installatie
☐ zie
bijlage(n)

Algemene differentieelstroominrichting : 63 A 1300 mA Aantal borden : 2 Aantal eindstroombanen : 2

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☒ Toestellen ☒ Materieel ☒ I>/doorsnede ☒ Schema's

☒ Aardingsweerstand : 2.1 Ω ☒ Algemeen isolatieniveau : 1 MΩ ☒ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☒ Test diff.

Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken
Nieuwe
installatie

☐ Nihil

Inbreuken
Bestaande
installatie

☐ Nihil

Opmerkingen

☐ Nihil

Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :

☐ De nieuwe installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.
☒ De bestaande installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

Agent bezoeker :

Naam : Rudy Baleine

Agent nr. : 3512 Datum : 20.10.2015

Bijlage(n) : ☒ Situatieschema's : 1 ☐ Eéndraadsschema's : 0

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit, waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden u aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

20.10.2015 (*)

☒ door hetzelfde erkend organisme.

Voor de directeur generaal : Handtekening



Rudy BALEINE

Inspecteur Elektriciteit

3512

WB 163 12012 - 515 700 2468