Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Hendrik Baelskaai 25 bus 0605, 8400 Oostende

appartement

identificatiecode: 35013-G-2016_315/EP14102/A001/D01/SD032

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: **19-01-2022**

Handtekening:

ANDY TOEBAERT

ENERGY SAVING SERVICE
EP14102

Dit certificaat is geldig tot en met **6 april 2031.**

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil

✓ Het E-peil voldoet.



Andere eisen

✓ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
- ✓ Vloeren
- ✓ Muren
- ✓ Vensters
- ✓ Dak
- ✓ Andere constructiedelen

✓ Het K-peil (K34) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .

✓ Het risico op oververhitting is beperkt .

✓ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

✓ De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	25/04/2016
Datum einde van de werken	05/04/2021
Datum ingebruikname	06/04/2021
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	7.630
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m² jaar))	80
Beschermd volume (m³)	353
Verliesoppervlakte (m²)	115
Bruto vloeroppervlakte (m²)	98
Infiltratiedebiet (m³/(h m²))	12,00
Gemiddelde U-waarde (W/(m²K))	0,66
CO2-emissie (kg/jaar)	1.530
Gebouw-id / gebouweenheid-id	30651379 / 30651416

Meer informatie?
- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:
ANDY TOEBAERT
ENERGY SAVING SERVICE
8770 Ingelmunster
EP14102 | 0840670987

Premies
Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.