



BTV ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
BTV BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV
Limburg - Tel. 011 42 18 34
Willems Danny 0497 52 73 39

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. 37/1606/17/3

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Zagerijstraat no. 1.2

3030 p Joverijse

EIGENAAR: Lampen

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Beetha Technic

Adres: Heenlooverweg 40 Balle

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 15/06/2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAD art. 202) (K.B.4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Vervanging - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: 177 A2.3.

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 1504 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 25 mm² Alg. schakelaar: type 17/420/30

Opbouw van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: II

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 12; RA: 2 Ohm; RI tot 25 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

no. 10 zie bijlage 1

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: _____

Handwritten signature: fce

Table with 2 columns: PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK, gezien op de aangesteelde van de stroomverdelers naam: handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 15/06/2015 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. 2. De installatie is niet conform. 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening [Signature] De directeur, [Signature] FORM. 382-02/2013 B B L A C 115-INSP