

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Botermelkbaan 55, 2900 Schoten

woning, open bebouwing

identificatiecode: 11040-G-DBA_2017039409/EP19642/A001/D01/SD001

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: **17-06-20**

Handtekening:

PETER SMET

SWECO BELGIUM
EP19642

Dit certificaat is geldig tot en met **1 augustus 2030**.

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil



Het E-peil voldoet.

E10

Eis

E50

BEN

E30

Andere eisen



Niet alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:



Vloeren



Muren



Vensters



Dak



Andere constructiedelen



Het K-peil (K40) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .



Het risico op oververhitting is beperkt .



Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.



Er is niet voldaan aan de ventilatievereisten.



De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	20/09/2017
Datum einde van de werken	-
Datum ingebruikname	01/08/2020
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	6.297
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	111
Beschermd volume (m ³)	1100
Verliesoppervlakte (m ²)	1.023
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	299
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	1,10
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,41
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	1.623
Gebouw-id / gebouweenheid-id	10382234 / 10383206

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

PETER SMET
SWECO BELGIUM
2600 Berchem
EP19642 | 0405647664

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.