

Keuringsverslag van een industriële of ermee gelijkgestelde laagspanningsinstallatie

CONFORM

Datum: 30/06/2020 **Inspecteur:** Jurgen Goethals **Mentor:** **Installateur:** Elektro Schoonaert
ID-label: **Klantreferentie:**
Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557 Serie Nr.: 18460134

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Vakantielaan
Huisnummer 4
Busnummer E 0007
Postcode 8434
Gemeente Middelkerke
Land België

Naam contactpersoon Johan Schoonaert
Telefoon 058 31 40 69
Gsm nr. (SMS)

Eigenaar

Naam -
Straatnaam Vakantielaan
Huisnummer 4
Busnummer E 0007
Postcode 8434
Gemeente Middelkerke
Land België

Installateur

Naam Elektro Schoonaert
BTW nr. BE 458 187 121
Telefoonnummer 058 31 40 69
E-mail elektro@schoonaert.be

Type

Lichte industrie

Aard onderzoek

Gelijkvormigheidscontrole van een niet-huishoudelijke elektrische installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.4. en 4.2.4.4.

Gegevens van de installatie

Uitwendige invloeden: Zie uitwendige invloeden in dit verslag

UITWENDIGE INVLOEDEN VOORZIEN VOOR DEZE INSTALLATIE

Gebied	AA	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM	AN	BA	BB	BC	BD	BE	CA	CB
algemeen binnen	3 4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2		1	1
algemeen buiten	3 4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2		1	1

NAZICHT VAN DE INSTALLATIE

Beschrijving van gecontroleerd deel van de installatie Appartement zoals in bovenstaand busnr
De controle omvat meerdere verdeelborden Nee
Aanwezig netsysteem TT via HS-Transfo
Beschrijving aardingsinstallatie Aardingslus
Beoordeling elektrische schema's schema's OK, zie ook beveiligingslijst in bijlage
Afschakelvermogen hoofdbeveiliging op ALSB 250 Noodnet niet van toepassing
Kortsluitvermogen normaal Max. Onbekend Kortsluitvermogen noodnet Max. Onbekend
Voedingskabel type + sectie XVB 4x10
Filiatie Nee

VERDEELBORDEN

1	Omschrijving: Verdeelbord appartement	
	Opmerkingen (Nederlands):	Opmerkingen (Frans):

RESULTATEN VAN DE METINGEN EN TESTEN

Spreadingsweerstand van aarding	2 Ω
Continuïteitsmeting	OK (< 1 Ω)
Testen proefknoppen DSI	OK

Kortsluit en isolatiemetingen:

Verdeelbord/kring/stopcontact	Icc max (kA)	Icc min (kA)	Riso (M Ω)
3	6.5	3.8	>0.5

Inbreuken A.R.E.I. Boek 1

	Gestructureerde mededeling	Voorwaarde	Opmerkingen
☒		Geen	

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

De controle omvat enkel het appartement en niet de opgaande stroombanen

Besluit

Er is rekening te houden met de inhoud van dit verslag.

- ☐ Op het moment van de controle werden geen tekorten vastgesteld t.o.v.
- ☒ de AREI boek 1 (KB08/09/2019)-voorwaarden.
- ☒ Indien goedgekeurd: De installatie dient opnieuw gekeurd te worden uiterlijk op 30/6/2025 AREI Boek 1 afdeling 6.5.2., alsook voor de ingebruikname na elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding AREI Boek 1 Hoofdstuk 6.4 of Codex boek III

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Jurgen Goethals

Goethals Jurgen

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be

02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0846.351.031





