



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Asbestattest (OVAM)

Datum keuring: 23/06/2025	Inspecteur: Wouter Claey- Verbeke	Mentor:
Datum verslag: 26/06/2025	ID-label:	Klantreferentie:

Plaats van het onderzoek		Eigenaar	
Straatnaam	Jasmijnstraat	Naam	Bonte Nathalie
Huisnummer	2	Straatnaam	Jasmijnstraat
Busnummer		Huisnummer	2
Postcode	8310	Busnummer	
Gemeente	Assebroek	Postcode	8310
Land	België	Gemeente	Assebroek
		Land	België
Opdrachtgever		Installateur	
Naam contactpersoon	Eline Laporte	Naam	-
Telefoon	+32 488 17 54 46	BTW nr.	-
Gsm nr. (SMS)	+32 488 17 54 46	Telefoonnummer	
		E-mail	-

Kon de inspectie volledig uitgevoerd worden: Ja

Bouwjaar van het gebouw: 1900

OVAM referentie: -

NOTA'S

- Opdrachtformulier Ontbreekt, polders 2 maal gecontacteerd en tot op heden niks verkregen.

BESLUIT

☒ Er werden asbesthoudende materialen waargenomen.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

Vrijgave van het keuringsverslag

De inspecteur Wouter Claeys-Verbeke

Claeys-Verbeke Wouter



ACEG VZW - #187

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

EINDE VERSLAG

DUPLICATE



Meersstraat 174
9070 Heusden-Destelbergen
tel. +32 9 395 14 97
info@asbest-labo.com
www.asbest-labo.com

ID-label:

Datum verslag: 24/06/2025

Laboratorium werkend conform ISO17025

Opdrachtgever	
Naam	Algemene Certificaten voor Elektriciteit & Gas
Straatnaam	Ringlaan
Huisnummer	39
Busnummer	
Postcode	1853
Gemeente	Grimbergen
Land	België

Onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de FOD WASO.

Datum staalname:	23/06/2025
Plaats staalname:	Jasmijnstraat 2, 8310 Assebroek, Belgium
Staalname door:	Wouter Claeys-Verbeke
Laborant preparatie:	An Bogaert
Laborant analyse:	An Bogaert
Aantal stalen:	5

Monsternummer	Barcode	Monster nummer	Detail plaats monstername	Beschrijving staal	Resultaat
ACEG_250624_8422001		M01	Onderdak	Asbestcement	CHRYSTOTIEL
ACEG_250624_8422002		M02	Dreunplaat	Bitumen	NAF
ACEG_250624_8422003		M03	Mengstaal pleister plafond	Gips + vezels	NAF
ACEG_250624_8422004		M04	Mengstaal pleister muur	Gips + vezels	NAF
ACEG_250624_8422005		M05	Roofing	Bitumen	NAF

Einde van de resultaten verkregen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de FOD WASO.

Bestaande asbestsoorten

CHRYSTOTIEL= witte asbest	ANTHOPHYLLIET
AMOSIET= bruine asbest	TREMOLIET

CROCIDIOLIET= blauwe asbest

ACTINOLIET

NAF = NO ASBESTOS FOUND (Indien geen asbest gevonden is bij deze analyse, wordt deze vermelding gegeven)

Bij de interpretatie van de bekomen resultaten dient men rekening te houden met de visuele en fysische beperkingen eigen aan de methode optische microscopie en polarisatiemicroscopie + dispersiekleuring.
Ingeval het staal niet werd genomen door ABL Asbestlabo kunnen wij de oorsprong van het staal niet traceren, noch garanderen.
De aanduiding van de oorsprong/locatie van het materiaal, is deze zoals opgegeven door de klant/opdrachtgever.
De resultaten hebben alleen betrekking op de monsters vermeld in dit rapport.

Labo- en technisch verantwoordelijke Cindy Delens



Dit rapport mede de intellectuele inhoud ervan is eigendom van ABL Asbestlabo en mag onder geen enkel beding, onder geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van ABL Asbestlabo. Vragen worden uitsluitend schriftelijk gesteld. Antwoord wordt uitsluitend in schriftelijke vorm verstrekt. Het labo is onpartijdig. Alle info in verband met analyses en de werking van het labo is vertrouwelijk.

Privacyverklaring: Uw persoonsgegevens worden door ABL Asbestlabo verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken, volstaat het ons dit mee te delen op info@asbest-labo.com

☒

Geen inbreuken vastgesteld

EINDE VERSLAG