


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Kursaalpoort 33 bus 10, 2300 Turnhout

appartement

identificatiecode: 13040-G-427/15/EP17662/A001/D01/SD014

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 23-11-2021

Handtekening:

PIETER LOOTENS

STUDIEBUREAU BOYDENS RAYMOND
EP17662

Dit certificaat is geldig tot en met 23 november 2031.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning

E-peil



Het E-peil voldoet.

E51

Eis
E54BEN
E30

Andere eisen



Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:



Vloeren



Muren



Vensters



Dak



Andere constructiedelen



Het K-peil (K31) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .



Het risico op oververhitting is beperkt .



Er is voldaan aan de ventilatievereisten.



De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	21/12/2015
Datum einde van de werken	07/07/2020
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	8.896
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	82
Beschermd volume (m ³)	368
Verliesoppervlakte (m ²)	109
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	116
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	5,24
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,61
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	1.707
Gebouw-id / gebouweenheid-id	20281891 / 20289519

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

PIETER LOOTENS
STUDIEBUREAU BOYDENS RAYMOND
Noordkustlaan 10, 1702 Groot-Bijgaarden
EP17662 | 0416968059

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.