

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiele eenheid



Hier




ik !

Prinses Paolalaan 11, 8930 Menen

woning, halfopen bebouwing

identificatiecode: 34027-G-OMV_2019122799/EP15712/A001/D01/SD001

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 29-03-2021

Handtekening:

MIKE DESIMPELAERE

CASQUO

Dit certificaat is geldig tot en met 15 april 2031.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning**E-peil**☒ Het E-peil voldoet.

E18

Eis BEN

Andere eisen

- | | |
|---|--|
| ☒ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden: | ☒ Het S-peil (S23) voldoet. |
| ☒ Vloeren | ☒ Het risico op oververhitting is beperkt. |
| ☒ Muren | ☒ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie. |
| ☒ Vensters | ☒ Er is voldaan aan de ventilatievereisten. |
| ☒ Dak | |
| ☒ Andere constructiedelen | |

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	01/10/2019
Datum einde van de werken	08/03/2021
Datum ingebruikname	15/04/2021
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	5.248
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	71
Beschermd volume (m ³)	505
Verliesoppervlakte (m ²)	342
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	165
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	3,20
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,34
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	585
Gebouw-id / gebouweenheid-id	30600507 / 30600508

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

MIKE DESIMPELAERE
CASQUO
Anzegemseweg 28 23, 8790 Waregem
EP15712 | 0808987621

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.