



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Ondergrondse stookolietank

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle: 1/7/2031

Datum keuring: 01/07/2026

Inspecteur: Peter Maessen

Mentor:

ID-label:

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Testo
 312-3

Serienummer: 03360469/808

Datum verslag: 01/07/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Korte Dolagestraat
 Huisnummer 36
 Busnummer
 Postcode 3018
 Gemeente Wijnmaal
 Land België

Eigenaar

Naam Vleugels
 Straatnaam Korte Dolagestraat
 Huisnummer 36
 Busnummer
 Postcode 3018
 Gemeente Wijnmaal
 Land België

Installateur

Naam -
 BTW nr. -
 Telefoonnummer
 E-mail -

Type

Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir Niet toegankelijk ondergronds
 Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
 Inhoud reservoir <5000 L
 Datum plaatsing voor 01/08/1995 (bestaand)

Bestaand reservoir

TOEGANGSPUT

Staat toezichtspuit
 Dichtheid toezichtspuit
 Vervuiling rond tank
 Staat deksel

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)
 Staat leidingen (ontluchting, vulling)
 Uitmonding leidingen
 Staat aanvoerleiding

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐
		☒	☐
		☒	☐
		☒	☐

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Staat terugvoerleiding	☐	☒	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐		
Lekt stookoliefilter			☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☒	☐
	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
ACCESSOIRES				
PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)				
Peillat	☒	☐	☒	☐
Mechanisch	☐	☒	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐
OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)				
Fluit	☒	☐	☒	☐
Elektronische sonde	☐	☒	☒	☐
LEKDETECTIE (1 moet aanwezig zijn)				
Vloeistof	☐	☒	☒	☐
Onderdruk	☐	☒	☒	☐
Overdruk	☐	☒	☒	☐
Peilputten	☐	☒	☒	☐
Andere	☒	☐	☒	☐
TESTEN				
Water- en slibbemonstering	☒	☐	Opmerkingen	
Dichtheidscontrole: Onderdruk	☒	☐	Drukverlies - mbar/h	
Potentiaalmeting	☒	☐	Potential -mV	
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk				
OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S				
Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar				
Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt				
Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt				

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): ☐

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Peter Maessen (erkeningsnummer ERK/TS/105427)



Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

DUPLICATE















