

SGS

Register nr.: Zegel nr.:
ADRES INSTALLATIE: Pf Beckerske 21
EIGENAAR: Swaef
Adres:
OPDRACHTGEVER: P. van der Meer
Adres:
INSTALLATEUR:
Adres:
BTW OF IK:



STROOMLEVERANCIER: Twelck Teller nr.: 3381491 Index:

ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Gebruikte meettoestellen: Aardingsmeter SGS nr.: 1052 Isolatiemeter SGS nr.: 1052 Continuïteitsmeter SGS nr.: 1052
Netsysteem: IT - TN - IT Installatie: Huishoudelijk (AREI art. 86) TEC EE 102 - 112 - 122 - 902
Data van het onderzoek: 09/11/07 Industrial (AREI art. 87/88 - 88) TEC FF 211 - 212
Is er noodzaak tot zonering: Ja / Nee Herkeuring (Twelck)
Aard van het onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art. 270) (Voorsch. strooml.)
Periodiek controlebezoek (AREI art. 271 - ARAB art. 262) (Voorsch. strooml.)
Controlebezoek vóór versterking en/of verandering teller (AREI art. 276) (Voorsch. strooml.) (belangrijke informatie op keerzijde)
Aard van de installatie: Bestaande - Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Werf:
Type van de door de installatie bediende lokalen: woon-eenheid (huis, appartement, andere, ..) huishoudelijke werkeenheden, gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid,
Bouwjaar: funderingen vóór 1.10.81; Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 met - zonder BA4/BA5
Aansluiting Spanning: IN 180 A-DC; Bescherming van de aansluiting: Bestaande: 40 A - Voorzien: 63 A
Voedingskabel hoofdbord: 2 x 10 mm²; Algemene schakelaar: 2 p 63 A, type: ADSI 98A
Type van de aardelektrode: las - baren - pennen - horizontale geleider
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 25; $R_a = 10 \Omega$; $R_{tot} = > 10 M \Omega$
BESCHRIJVING: 1 Zie schema in bijlage

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)			Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
I_n (A)	I_{cc} (A)	ΔI_n (mA)	I_n (A)	I_{cc} (A)	ΔI_n (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker	Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker
<u>.....</u>			<u>.....</u>		

- De geïnstalleerde ADSI stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: Ja / Nee.
- De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: Ja / Nee.
- Bestaat er een badkamer - wasmachine - wasruimte - afwasmachine - droogkast - boiler - douche-kamer: Ja / Nee.
- Plaatsing van ZIVS verlichting: Ja / Nee.
- Plaatsing van elektrische verwarming: Ja / Nee.

FASTGESTELDE INBREUKEN - OPMERKINGEN - NOTAS:

PLICHTEN van de EIGENAARS, BEHEERDERS of HUURDER: zie keerzijde

BESLUIT: Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.

De installatie is conform onder voorbehoud van 1 zie keerzijde.

De algemene ADSI is was verzegeld. De schema's, ééndradig en inplanting zijn nagezien en door de twee - drie betrokken personen ondertekend.

De installatie is niet conform. De ADSI was was verzegeld.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op 09/11/08 (AREI art. 271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

De installatie mag in dienst gesteld worden - worden - blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken. en vertuwend

De installatie mag niet in dienst gesteld worden - blijven

INSPECTEUR:
Nr. + naam + handtekening

NAAM - FUNCTIE/BEVOEGDHEID:
Inspecteur gezien op de vermelde datum

VISUM VAN VERDELER:

Goedkeuring: TQM

Blad nr **108558**

DATUM:

SGS Bureau Nivelles ASBL/VZW
Organisme de contrôle agréé/Erkend keuringsorganisme
Siège/Zetel

Sylvain Dupuislaan 243 b2 B-1070 Brussel
Noorderlaan 87 B-2030 Antwerpen
Grote Baan 76/1 B-3530 Houthalen

t +32 (0)2 411 60 35 f +32 (0)2 411 38 70 www.be.sgs.com/bureau Nivelles
t +32 (0)3 545 48 88 f +32 (0)3 545 48 89 www.be.sgs.com/bureau Nivelles
t +32 (0)11 80 61 76 f +32 (0)11 80 61 75 www.be.sgs.com/bureau Nivelles

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)
RPM Bruxelles/Brussel TVA/BTW BE 407 573 610 Dexia 552-2890500-45