

3339766

EAN nr. :
 Teller nr. :
 Stand I : II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controleonderzoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / ~~AREI art. 270bis~~ /

Aanvulling verslag nr.:

Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding~~ / ~~Voorlopig~~ / ~~Bestaande~~ / ~~Verzwarend~~ / ~~Splitting motor~~ / ~~Spanningswijziging~~ / ~~Verkoop wooneenheid~~

Type der lokalen : woonhuis

Plaats van onderzoek : Grootpark AOLA 3360 Lovenjool

Eigendom van : Madilux

Opdrachtgever : E.V.P. N.V. Molenbeeklei 10 2624 Schelle

Installateur : idem

BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : Langenchie Datum van onderzoek : 5/2/2015

BESCHRIJVING

Dienstspanning : ~~1x230V~~ 3x230V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 40 A Omschakelaar : stand :

Hoofdbeveiliging : Zek. : meterkast Schak. : 4 p. dif

Meter-bordverbinding : kabeltype : x.V.B. aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lus / ~~beren~~ / ~~pennen~~ / ~~horizontale geleiders~~ Sectie : mm² Spreidingswaarde : 2,5 Ω

Aantal borden : 1 + 1 Aantal eindstroombanen : 2 + 1 Algemene Isolatieveerstand : 2000 MΩ

Diff. schak. : algemene : 4 p. dif 40 A 300 mA bijkomende : 4 p. dif 25 A 30 mA

werking testknop : in orde - niet in orde

controle foutlus : in orde - niet in orde

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~

Staat van het vast elektrisch materiaal : in orde - niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde

onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde

Vast opgesteld en verplaatsbaar materiaal : in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :

geen inbreuk

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.

N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.

De installatiedient opnieuw gecontroleerd door dezelfde organisatie - uiterlijk op : 5/2/2020

zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de Ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatiemag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
 de onderzoeker

erkend controle organisme
 vereniging zonder winstloosmerk
 gewestelijke zetel : in elke provincie

maatschappelijke zetel :
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
 Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
 info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
 PC 000-0162392-14
 Bank 405-3020501-49

