




N° 234-INSP.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Herkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder:
Gestionnaire de réseau de distribution:

Sibipar

Nr teller 7467464
N° comp.

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 04/1476

EAN

code

5414488200732879 79

Aard onderzoek	: AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle	: RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	Prescription du
															gest. de réseau de distr.

Plaats van het onderzoek:
Lieu du contrôle:

Lindenlaan 24 Melsbroek

Eigenaar

Propriétaire: WITAJEIT Wladyslaw

Adresse:

Edem

Installateur:

Datum van het onderzoek:

Date du contrôle:

25/4/15

BFW-TVA B 4134820-95

Ik / C.I.:

Inspecteur: Jan Rint

Onderzoek / Contrôle: ☒ Woning / maison ☐ Appart.Spanning: 230V / Meter / bord verbinding: xwb 4x25
Tension: / Liaison compteur-tableau: Max. beveiliging: 40A
Protection max.Aardelektrode: penne / Isolatie: 61.4 Mohm
Electrode de terre: 12.5 / Isolement: Aantal verdeelborden: 1
Nombre de tableaux:

Differentieerschakelaars			Aantal eindstroombanen:		Test			L.Aln			AREI / RGIE		
Int (A)	Δ In (mA)	Type	Nombre des circuits terminaux:		OK	NOK	OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
40A	30	A	algemeen		☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
40A	30	A	aan A tot G		☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht: algemeen: OK NOK direkte aanraking: OK NOK
Contrôle visuel: générale: ☒ ☐ contact direct: ☒ ☐ Indirecte aanraking: OK NOK
Contact indirect: ☒ ☐Aansluitingen: OK ☒ NOK ☐ Potentiaalvereffeningen: OK ☒ NOK ☐
Raccordements: Liaisons equipotentielles:

Inbreuken / Infractions: (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques:

VISUM:

Datum/date:

Besluit / Conclusion

De installatie is ☒ conform met het AREI ☐ in dienst gesteld worden ☐ in dienst blijven.
L'installation est ☒ conforme au RGIE ☐ 270 mis en service ☐ rester en service.
De algemene differentieerschakelaar is voorzien met een knopje voor het uitschakelen.
L'interrupteur différentiel général est muni d'un bouton pour l'arrêt.
Het eindaansluitingspunt is voorzien met een knopje voor het uitschakelen.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont joints et valides.

Conformément à l'article 274 de l'AREI, les travaux doivent être terminés avant la fin de la visite.
Conformément à l'article 274 de l'AREI, les travaux doivent être terminés avant la fin de la visite.
Conformément à l'article 274 de l'AREI, les travaux doivent être terminés avant la fin de la visite.

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard 15 jours après la date de la vente.
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard 15 jours après la date de la vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur:

TEL: (02) 751.98.39
FAX: (02) 751.52.09info@electro-test.be
www.electro-test.beDexia 068-2117692-15
HBC: 734-1126000-33IBAN: BE 79 7341 1260 0033
BIC: KREDBE33BE 0434.433.603
APR Brussel